

PROTEK

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ИП 329-1-1 «PRO UV»

(исп. «PRO UV IP41», «PRO UV/P IP41»,
«PRO UV IP54», «PRO UV/P IP54»,
«PRO UV IP68», «PRO UV/P IP68»)

ПАСПОРТ



1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.1 В комплект поставки входит:

- извещатель 1 шт;
- база с крепежно-юстировочным устройством 1 шт;
- паспорт 1 шт;
- шуруп 4x30 2 шт;
- дюбель 6x30 2 шт.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Номинальное напряжение питания 12-30 В постоянного тока; угол обзора 100°; ток потребления извещателя в дежурном режиме: не более 0,3 мА; ток потребления извещателя в режиме «Пожар»: не более 25 мА.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Срок службы извещателя 10 лет.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

3.3. Изготовитель не отвечает за недостатки изделия, если они возникли после его передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

4.1. Претензии по качеству извещателя подлежат рассмотрению при предъявлении извещателя, настоящего паспорта и акта о скрытых недостатках.

4.2. Претензии не подлежат удовлетворению в следующих случаях: истек гарантийный срок эксплуатации; дефект возник после передачи извещателя потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Транспортирование извещателя в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами наземного и воздушного транспорта в закрытых транспортных средствах. Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008.

5.2 Хранение извещателей в упаковке должно осуществляться в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации и вредных испарений и плесени.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Извещатель пожарный пламени ИП 329-1-1 «PRO UV» должен эксплуатироваться в режимах и условиях, оговоренных в Руководстве по эксплуатации.

7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 043/2017) № ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.01104/25
---	---

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный пламени ИП 329-1-1 «PRO UV _____» Заводской № _____ соответствует ТУ 26.30.50-001-93281345-2025 и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ Дата _____

Адрес изготовителя

249035, Россия, Калужская обл. г. Обнинск, пр-кт Ленина, д.202
Тел. 8-995-328-32-28 e-mail: info@protek-ops.ru